



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

*Előterjesztés*

14. napirendi pont

Javaslat Gördülő fejlesztési tervek alapján a DPMV Zrt. által megvalósított munkálatok elfogadásáról

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Ülés dátuma:</b>  | 2024.04.25.  |                                 |
| <b>Ülés típusa:</b>  | nyílt  |                                 |
|  | Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.   |                                 |
| <b>Munkaterv szerint:</b>  | nem  |                                 |
| <b>Előterjesztő:</b>   | Gyuricza László Róbert polgármester  |                                 |
|  | <i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i> |                                 |
| <b>Készítette,<br/>közreműködött:</b>  | Iványosi-Szabó Márta koordinációs referens   | <b>Ügyiratszám:</b><br>631/2024 |
| <b>Tárgyaló bizottság:</b>   | Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság  |                                 |
|  | Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság   |                                 |
| <b>Nemzetiségi<br/>önkormányzat joga:</b>  | nem kell nyilatkoznia  |                                 |
| <b>Szükséges<br/>szavazati<br/>arány:</b>  | egyszerű többség   |                                 |
| Kerepes, 2024.04.18.   |  |                                 |
|  | Aláírások  |                                 |
| Gyuricza László Róbert Polgármester  |  |                                 |
| Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.<br>dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző                                  |  |                                 |
| A szükséges fedezet rendelkezésre áll / nem áll<br>rendelkezésre<br>dr. Ivicz Mihály Zsolt Pénzügyi és Adóügyi Osztály<br>vezetője | <br>   |                                 |



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. (a továbbiakban: „Vksztv.”) 11. § (1)-(4) bekezdése értelmében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra elkészített gördülő fejlesztési terv alapján Kerepes és Kistarcsa település ellátása a két település közös tulajdonában álló ivóvízvezeték rendszerről, valamint szennyvízelvezető rendszerről történik.

Az ellátásért felelős Önkormányzatok:

Kistarcsa Város Önkormányzata 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. valamint

Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

A két ellátásért felelős önkormányzat és a DPMV Zrt. 2021. június 25. napján vállalkozási szerződést kötött, a megkötött vállalkozási szerződés és a Vksztv. 11. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján a DPMV Zrt. elkészítette a 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet mind az ivóvízellátó, mind a szennyvízelvezető rendszer tekintetében.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/G § (2) bekezdése szerint az elvégzett beruházások, felújítások és pótlások megvalósítását, műszaki, gazdasági és jogi eseményeit, adatait dokumentálni szükséges. A fentiek miatt a DPMV Zrt. minden év végén aktualizálja az adott évre vonatkozó gördülő-fejlesztési tervet a ténylegesen megvalósult munkálatok tükrében, illetve 2024. január 1-től negyedévente benyújtja az ellátásért felelős Önkormányzatokhoz a Teljesítésigazolásokat.

### **Tárgy: 2024. első negyedévében elvégzett feladatok**

#### **Aktuális információk a döntéshez:**

A DPMV Zrt. által 2024. első negyedévében elvégzett feladatokról a DPMV Zrt. 2024. áprilisban az 1. számú mellékletben szereplő **5 db Teljesítésigazolást** adta be a Kerepesi Polgármesteri Hivatalba. A teljesítésigazolásokat Kerepes Város Önkormányzatának és Kistarcsa Város Önkormányzatának szükséges aláírnia. A teljesítésigazolások aláírójaként Kerepes Város Önkormányzata részéről Gyuricza László Róbert polgármester lett megjelölve. A teljesítésigazolások tartalma az alábbiakban került összefoglalásra.

#### **1. teljesítésigazolás:**

**A teljesítés tárgya: Kistarcsa, Mária utca 40. szám alatti, házi szennyvíz-beemelő mű gépészeti felújítása**

#### **- HAVÁRIA**

A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024. év áprilisa

Megállapítások: A tárgyi ingatlan házi szennyvíz-beemelőjének (átemelőjének) a szivattyúja tönkrement állapotú (meghibásodott) lett, illetve a belső gépészeti szerelvényezése is kritikus állapotú volt. Ezért a szennyvízszivattyú és a belső gépészeti szerelvényezés is felújításra (cserére) került az átemelőben. A házi-beemelő működőképes, a feladatát ellátja, az utó-felülvizsgálat sikeres eredménnyel zárult.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munka egyeztetett ellenértékéről:**



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

**200 000,-Ft (2 x 100 000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult**

Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa:50%; Kerepes:50%) kerül kiszámlázásra a bérleti díj terhére, a DPMV Zrt. részéről.

**2. teljesítésigazolás:**

**A teljesítés tárgya: Kerepes, Bodza u. 25. szám, csatornabekötésének a rekonstrukciója (újraépítése) - HAVÁRIA**

A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa

Megállapítások: A tárgyi ingatlan házi bekötő szennyvízcsatornája meghibásodott (összeszakadt a cső), ezért annak az azonnali rekonstrukciójára (újraépítésére) volt szükség, az üzembiztos szennyvízelvezetés fenntarthatósága és az út állagmegóvása miatt is.

A csatornaépítési munkát a DPMV Zrt. sürgősen elvégezte. A terület teljes helyreállítása is megtörtént. A csatornabekötés működőképes, a feladatát ellátja, az utó-felülvizsgálat sikeres eredménnyel zárult.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munka egyeztetett ellenértékéről:  
380 000,-Ft (2 x 190 000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa:50%; Kerepes:50%) kerül kiszámlázásra a bérleti díj terhére, a DPMV Zrt. részéről.

**3. teljesítésigazolás:**

**A teljesítés tárgya: Kistarcsa, Kossuth - Malom utca-kereszteződésben, hálózati tűzcsap rekonstrukciója - HAVÁRIA**

A teljesítés (felülvizsgálat) ideje; 2024' év áprilisa

Megállapítások: A Kistarcsa, Kossuth L. utca és a Malom utcák kereszteződésében lévő, ivóvíz-elosztórendszeri altalaj! (földalatti) tűzcsap meghibásodott, ezért annak az azonnali rekonstrukciójára (kicserélésére) volt szükség, a vízellátó-hálózat üzembiztos üzemeltethetőségének fenntartása és a környék tűzvíz elláthatósága miatt. A tönkrement tűzcsapnak, a korszerű földfeletti tűzcsapra való cseréjét és az előírás-szerű elzáró szerelvényének a kiépítését a DPMV Zrt. elvégezte azonnal. A terület teljes helyreállítása is megtörtént. A tűzcsap és tolózára működőképes, feladatukat ellátják, az utó-felülvizsgálat sikeres eredménnyel zárult.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munka egyeztetett ellenértékéről:  
940 000,-Ft (2 x 470 000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa:50%; Kerepes: 50%) kerül kiszámlázásra a bérleti díj terhére, a DPMV Zrt. részéről.

**4. teljesítésigazolás:**

**A teljesítés tárgya: Kistarcsa, Baross - Hunyadi utca-kereszteződésben, ivóvízes tolózára rekonstrukciója - HAVÁRIA**

A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Megállapítások: A Kistarcsa, Baross G. utca és Hunyadi J. utca kereszteződésében lévő, ivóvíz-elosztórendszeri szakaszoló tolózár meghibásodott (nyelvleszakadás), ezért annak az azonnali rekonstrukciójára (kicserélésére) volt szükség, a vízellátó-hálózat üzembiztos üzemeltethetőségének fenntartása miatt. A szakaszoló tolózár cseréjét a DPMV Zrt. elvégezte azonnal. A terület teljes helyreállítása is megtörtént. Az új szakaszoló tolózár működőképes, a feladatát ellátja, az utó-felülvizsgálat sikeres eredménnyel zárult.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt az elvégzett munka egyeztetett ellenértékéről; 640 000,-Ft (2 x 320 000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa:50%; Kerepes:50%) kerül kiszámlázásra a bérleti díj terhére, a DPMV Zrt. részéről.

### **5. teljesítésigazolás:**

**A teljesítés tárgya: Kistarcsa, Aradi utca 41. szám alatti, házi szennyvíz-beemelő mű gépészeti felújítása - HAVÁRIA**

A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024\* év áprilisa

Megállapítások: A tárgyi ingatlan házi szennyvíz-beemelőjének (átemelőjének) a szivattyúja tönkrement állapotú (meghibásodott) lett, illetve a belső gépészeti szerelvényezése is kritikus állapotú volt. Ezért a szennyvízszivattyú és a belső gépészeti szerelvényezés is felújításra (cserére) került az átemelőben. A házi-beemelő működőképes, a feladatát ellátja, az utó-felülvizsgálat sikeres eredménnyel zárult.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munka egyeztetett ellenértékéről: 240 000,-Ft (2 x 120 000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa:50%; Kerepes:50%) kerül kiszámlázásra a bérleti díj terhére, a DPMV Zrt. részéről.

### **I. Tárgy: "A2" jelű központi Szennyvíz Végátemelő telep átalakítása**

**Aktuális információk a döntéshez:**

**Az ellátásért felelős Önkormányzatok:**

Kistarcsa Város Önkormányzata 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. valamint  
Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.  
Nagytarcsa Község Önkormányzata 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

A DPMV Zrt. által 2022 és 2023 évben elvégzett feladatokról a DPMV Zrt. 2024. áprilisban az 2. számú mellékletben szereplő **5 db Teljesítésigazolást** adta be tárgyi ügyben a Kerepesi Polgármesteri Hivatalba.

A DPMV Zrt. részéről Király Csaba üzemigazgató tájékoztatása alapján teljesítésigazolások benyújtásának az elhúzóadásának oka, hogy Nagytarcsával korábban nem sikerült megegyezésre jutniuk, azonban az 1/3 tulajdonosi arány miatt Nagytarcsa település általi elfogadásra is szükség van. Nagytarcsa a Fővárosi



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Csatornázási Műveket Zrt.-t bízta meg a munkák „szakértésével” amellyel kapcsolatosan még várják az eredményeket. Kistarcsa nyilatkozta, hogy részükről a teljesítésigazolások elfogadásra kerülnek. Király Csaba felajánlotta, hogy a bizottsági ülésen részt vesz és a tájékoztatást megteszi, illetve válaszol a felmerült kérdésekre.

**A teljesítésigazolásokat Kerepes Város Önkormányzatának, Nagytarcsa község Önkormányzatának és Kistarcsa Város Önkormányzatának szükséges aláírnia**, amelyből Kistarcsa polgármestere Juhász István már aláírta az igazolásokat. A teljesítésigazolások aláírójaként Kerepes Város Önkormányzata részéről Gyuricza László Róbert polgármester lett megjelölve.

A teljesítésigazolások tartalma az alábbiakban került összefoglalásra.

### **1. teljesítésigazolás:**

**A teljesítés tárgya: Kistarcsai „A2” jelű Szennyvíz Végátemelő jobb oldali aprítójának a felújítása • HAVÁRIA**

A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa

Megállapítások: A Kistarcsai „A2” Jelű Központi Szennyvíz Végátemelő jobb oldali nyers szennyvíz aprítója (Franklin-Miller TM14040) meghibásodott, annak sürgős felújítása vált szükségessé az üzembiztonság megtartása miatt. Az aprító berendezés felújítása két ütemben megtörtént, a DPMV Zrt. által.

A gépegység elkészültét és beépítését követően az üzempróbája, majd a próbaüzeme is jól lezajlott. A munka a Hatóságilag is jóváhagyott, Kerepes - Kistarcsai Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedik. A felújított szennyvízaprító rendben ellátja a feladatát; így a mai utó-felülvizsgálat sikeres eredményű.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munkák ellenértékéről:**

**4 020 000,-Ft (3 x 1 340 000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Önkormányzata, Kerepes Önkormányzata és Nagytarcsa Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa: 1/3; Kerepes: 1/3; Nagytarcsa 1/3) kerül kiszámlázásra, a DPMV Zrt. részéről. (Kistarcsán és Kerepesen a bérleti díj terhére lesz számlázva.)

### **2. teljesítésigazolás:**

**A teljesítés tárgya: Kistarcsai „A2” jelű Szennyvíz Végátemelő Flygt NT3231 szivattyújának a felújítása • HAVÁRIA**

A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa

Megállapítások: A Kistarcsai „A2” Jelű Központi Szennyvíz Végátemelő egyik, Flygt NT3231.705 SH 470 125KW (0751159) típusú szennyvíz szivattyúja meghibásodott, annak sürgős felújítása vált szükségessé az üzembiztonság megtartása érdekében. A szivattyú felújítása megtörtént, a DPMV Zrt. által. A gépegység elkészültét és beépítését követően az üzempróbája, majd a próbaüzeme is jól lezajlott. A munka a Hatóságilag is jóváhagyott, Kerepes - Kistarcsai Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedik. A felújított szivattyú rendben el tudja látni a feladatát; így a mai utó-felülvizsgálat sikeres eredményű.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munkák ellenértékéről:**

**4 860 000,-Ft (3 x 1 620 000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Önkormányzata, Kerepes Önkormányzata és Nagytarcsa Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa: 1/3; Kerepes: 1/3; Nagytarcsa 1/3) kerül kiszámlázásra, a DPMV Zrt. részéről. (Kistarcsán és Kerepesen a bérleti díj terhére lesz számlázva.)

### **3. teljesítésigazolás:**

**A teljesítés tárgya; Kistarcsa „A2” jelű Szennyvíz Végátemelő Flygt CT3300 szivattyújának a felújítása**

#### **• HAVARIA**

A teljesítés (felülvizsgálat) ideje; 2024' év áprilisa

Megállapítások: A Kistarcsai „A2” Jelű Központi Szennyvíz Végátemelő egyik, Flygt CT3300.181 HT 452 54KW (9110013) típusú szennyvíz szivattyúja meghibásodott, annak sürgős felújítása vált szükségessé az üzembiztonság megtartása érdekében. A szivattyú felújítása megtörtént, a DPMV Zrt. által. A gépegység elkészültét és beépítését követően az üzempróbája, majd a próbaüzeme is jól lezajlott. A munka a Hatóságilag is jóváhagyott, Kerepes - Kistarcsai Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedik. A felújított szivattyú rendben el tudja látni a feladatát; így a mai utó-felülvizsgálat sikeres eredményű.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munkák ellenértékéről:**

**8 640 000,-Ft (3 x 2 880 000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Önkormányzata, Kerepes Önkormányzata és Nagytarcsa Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa: 1/3; Kerepes: 1/3; Nagytarcsa 1/3) kerül kiszámlázásra, a DPMV Zrt. részéről. (Kistarcsán és Kerepesen a bérleti díj terhére lesz számlázva.)

### **4. teljesítésigazolás:**

**A teljesítés tárgya: Kistarcsai „A2” jelű Szennyvíz Végátemelő középső frekvenciaváltójának felújítása**

#### **• HAVARIA**

A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa

Megállapítások: A Kistarcsai „A2” Jelű Központi Szennyvíz Végátemelő középső szivattyúját meghajtó nagy frekvenciaváltó (ABB ACS800) ez év februárjában meghibásodott, annak sürgős felújítása vált szükségessé az üzembiztonság megtartása miatt. A frekvenciaváltó felújítása megtörtént, szakcég bevonásával. A Frekvenciaváltó elkészültét követően az üzempróbája, majd a próbaüzeme is sikeresen lezajlott. A munka a Hatóságilag is jóváhagyott, Kerepes - Kistarcsai Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedik. A felújított frekvenciaváltó rendben ellátja a feladatát; így a mai utó-felülvizsgálat sikeres eredményű.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munka ellenértékéről:**

**2 205 000,-Ft (3 x 735 000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Önkormányzata, Kerepes Önkormányzata és Nagytarcsa Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa: 1/3; Kerepes: 1/3; Nagytarcsa 1/3) kerül kiszámlázásra, a DPMV Zrt. részéről. (Kistarcsán és Kerepesen a bérleti díj terhére lesz számlázva.)

### **5. teljesítésigazolás:**

**A teljesítés tárgya: Kistarcsai „A2” jelű Szennyvíz Végátemelő középső visszacsapó-szelepeinek felújítása • HAVARIA**

A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa

Megállapítások: A Kistarcsai „A2” Jelű Központi Szennyvíz Végátemelő középső szivattyúállásában lévő nagy visszacsapó-szelep súlyosan meghibásodott, annak sürgős felújítása (cseréje) vált szükségessé az



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

üzembiztonság fenntarthatósága érdekében. A felújítás (újra cserélés) megtörtént, a DPMV Zrt. által. A gépegység elkészültét és beépítését követően az üzempróbája, majd a próbaüzeme is jól lezajlott. A munka a Hatóságilag is jóváhagyott, Kerepes - Kistarcsai Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedik. A beépített visszacsapó-szelep rendben ellátja a feladatát; így az utó-felülvizsgálat sikeres eredményű.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munkák ellenértékéről:**

**270 000,-Ft (3 x 90 000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Önkormányzata, Kerepes Önkormányzata és Nagytarcsa Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa: 1/3; Kerepes: 1/3; Nagytarcsa 1/3) kerül kiszámlázásra, a DPMV Zrt. részéről. (Kistarcsán és Kerepesen a bérleti díj terhére lesz számlázva.)

**A teljesítésigazolások kiállítása ugyan a Gördülő fejlesztési terv alapján történhet, azonban az 500.000 Ft feletti összegekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatokra vonatkozóan.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.

### **.../2024. (IV.25.) Kt. határozati javaslat:**

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a DPMV Zrt. által „Kistarcsa és Kerepes szennyvízcsatorna hálózatán felújítások elvégzése, 2024. első negyedévében elvégzett feladatok I.” megnevezésű tájékoztatóját.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alábbi teljesítésigazolások aláírására, illetve a szükséges további intézkedések megtételére.

- Kistarcsa, Mária utca 40. szám alatti, házi szennyvíz-beemelő mű gépészeti felújítása – HAVÁRIA
- Kerepes, Bodza u. 25. szám, csatornabekötésének a rekonstrukciója (újraépítése) – HAVÁRIA
- Kistarcsa, Kossuth - Malom utca-kereszteződésben, hálózati tűzcsap rekonstrukciója – HAVÁRIA
- Kistarcsa, Baross - Hunyadi utca-kereszteződésben, ivóvízes tolózár rekonstrukciója – HAVÁRIA
- Kistarcsa, Aradi utca 41. szám alatti, házi szennyvíz-beemelő mű gépészeti felújítása - HAVÁRIA

Határidő: azonnal

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

### **.../2024. (IV.25.) Kt. határozati javaslat:**

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a DPMV Zrt. által „Kistarcsa és Kerepes szennyvízcsatorna hálózatán felújítások elvégzése, az "A2" jelű központi Szennyvíz Végátemelő telep átalakítása II. megnevezésű tájékoztatóját.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alábbi teljesítésigazolások aláírására, illetve a szükséges további intézkedések megtételére.

- Kistarcsai „A2” jelű Szennyvíz Végátemelő jobb oldali aprítójának a felújítása • HAVÁRIA
- Kistarcsai „A2” jelű Szennyvíz Végátemelő Flygt NT3231 szivattyújának a felújítása • HAVÁRIA
- Kistarcsa „A2” jelű Szennyvíz Végátemelő Flygt CT3300 szivattyújának a felújítása • HAVARIA



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- Kistarcsai „A2” jelű Szennyvíz Végátemelő közepső frekvenciaváltójának felújítása • HAVÁRIA
- Kistarcsai „A2” jelű Szennyvíz Végátemelő közepső visszacsapó-szelepének felújítása • HAVÁRIA

Határidő: azonnal  
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

Kerepes, 2024. április 18.

Gyuricza László Róbert sk  
polgármester



## TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

**Az Ellátásért Felelősök:**

Kistarcsa Város Önkormányzata  
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.  
valamint

Kerepes Város Önkormányzata  
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.  
valamint

**A Szolgáltató:**

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.  
2360 Gyál, Kőrösi út 190.

**A teljesítés tárgya:**

**Kistarcsa, Mária utca 40. szám alatti, házi szennyvíz-beemelő mű gépészeti felújítása - HAVÁRIA**

**A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa**

**Megállapítások:**

A tárgyi ingatlan házi szennyvíz-beemelőjének (átemelőjének) a szivattyúja tönkrement állapotú (meghibásodott) lett, illetve a belső gépészeti szerelvényezése is kritikus állapotú volt. Ezért a szennyvízszivattyú és a belső gépészeti szerelvényezés is felújításra (cserére) került az átemelőben. A házibeemelő működőképes, a feladatát ellátja, az utó-felülvizsgálat sikeres eredménnyel zárult.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munka egyeztetett ellenértékéről:**

**200'000,-Ft (2 × 100'000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

*Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa:50%; Kerepes:50%) kerül kiszámlázásra a bérleti díj terhére, a DPMV Zrt. részéről.*

*Kerepes, 2024. 04. ....*

.....  
Király Csaba

üzemigazgató - DPMV Zrt. (Szilas-menti Üzemigazgatóság)

*Kerepes, 2024. 04. ....*

*Kistarcsa, 2024. 04. ....*

.....  
Gyuricza László Róbert

polgármester – Kerepes Város Önkormányzata

.....  
Juhász István

polgármester - Kistarcsa Város Önkormányzata

**Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281**

**Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518**

**Web: <http://www.dpmv.hu>**

GFT:

## BEJELENTŐ

### Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében elvégzett munkáról

A 2011. évi CCIX. törvény 30. § szerint az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajellel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el. Ezen túlmenően a víziközmű-szolgáltató elvégzi a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

Fenti kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.

**A felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtéríti.**

Munkavégzés helye:

Kistarcsa, Mária u. 40. (szennyvíz beemelő)

Munka kezdete:

2024.01.02.

Munkavégzés várható befejezése:

2024.01.02.

A hiba leírása:

A házi szennyvíz-beemelő szivattyúja és a belső gépészete tönkrement, meghibásodott.

Hibaelhárítás módja:

A szennyvíz-beemelő szivattyúja és belső gépészete, illetve a hozzátartozó szerelvények is kicserélése kerülnek.

Várható költségek:

Munkalap alapján egyeztetett elszámolás lesz.

Kelt:

Kerepes, 2024.01.02.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

10.

---

Király Csaba  
üzemigazgató

## TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

**Az Ellátásért Felelősök:**

Kistarcsa Város Önkormányzata  
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.  
valamint

Kerepes Város Önkormányzata  
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.  
valamint

**A Szolgáltató:**

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.  
2360 Gyál, Kőrösi út 190.

**A teljesítés tárgya:**

**Kerepes, Bodza u. 25. szám, csatornabekötésének a rekonstrukciója (újraépítése) - HAVÁRIA**

**A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa**

**Megállapítások:**

A tárgyi ingatlan házi bekötő szennyvízcsatornája meghibásodott (összeszakadt a cső), ezért annak az azonnali rekonstrukciójára (újraépítésére) volt szükség, az üzembiztos szennyvízelvezetés fenntarthatósága és az út állagmegóvása miatt is.

A csatornaépítési munkát a DPMV Zrt. sürgősen elvégezte. A terület teljes helyreállítása is megtörtént.

A csatornabekötés működőképes, a feladatát ellátja, az utó-felülvizsgálat sikeres eredménnyel zárult.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munka egyeztetett ellenértékéről:**

**380'000,-Ft (2 × 190'000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

*Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa:50%; Kerepes:50%) kerül kiszámlázásra a bérleti díj terhére, a DPMV Zrt. részéről.*

*Kerepes, 2024. 04. .... .*

.....  
Király Csaba

üzemigazgató - DPMV Zrt. (Szilas-menti Üzemigazgatóság)

*Kerepes, 2024. 04. .... .*

*Kistarcsa, 2024. 04. .... .*

.....  
Gyuricza László Róbert

polgármester – Kerepes Város Önkormányzata

.....  
Juhász István

polgármester - Kistarcsa Város Önkormányzata

**Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281**

**Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518**

**Web: <http://www.dpmv.hu>**

## TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

### Az Ellátásért Felelősök:

Kistarcsa Város Önkormányzata  
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.  
valamint

Kerepes Város Önkormányzata  
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.  
valamint

### A Szolgáltató:

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.  
2360 Gyál, Kőrösi út 190.

### A teljesítés tárgya:

**Kistarcsa, Kossuth - Malom utca-kereszteződésben, hálózati tűzcsap rekonstrukciója - HAVÁRIA**

### A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa

### Megállapítások:

A Kistarcsa, Kossuth L. utca és a Malom utcák kereszteződésében lévő, ivóvíz-elosztórendszeri altalaji (földalatti) tűzcsap meghibásodott, ezért annak az azonnali rekonstrukciójára (kicserélésére) volt szükség, a vízellátó-hálózat üzembiztos üzemeltethetőségének fenntartása és a környék tűzvíz elláthatósága miatt. A tönkrement tűzcsapnak, a korszerű földfeletti tűzcsapra való cseréjét és az előírás-szerű elzáró szerelvényének a kiépítését a DPMV Zrt. elvégezte azonnal. A terület teljes helyreállítása is megtörtént. A tűzcsap és tolózárja működőképes, feladatukat ellátják, az utó-felülvizsgálat sikeres eredménnyel zárult.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munka egyeztetett ellenértékéről:**

**940'000,-Ft (2 × 470'000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

*Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa:50%; Kerepes:50%) kerül kiszámlázásra a bérleti díj terhére, a DPMV Zrt. részéről.*

*Kerepes, 2024. 04. ....*

.....  
Király Csaba

üzemigazgató - DPMV Zrt. (Szilas-menti Üzemigazgatóság)

*Kerepes, 2024. 04. ....*

*Kistarcsa, 2024. 04. ....*

.....  
Gyuricza László Róbert

polgármester – Kerepes Város Önkormányzata

.....  
Juhász István

polgármester - Kistarcsa Város Önkormányzata

**Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281**

**Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518**

**Web: <http://www.dpmv.hu>**

## BEJELENTŐ

### Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében elvégzett munkáról

A 2011. évi CCIX. törvény 30. § szerint az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajellelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el. Ezen túlmenően a víziközmű-szolgáltató elvégzi a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

Fenti kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.

**A felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtéríti.**

Munkavégzés helye:

Kistarcsa, Kossuth Lajos – Malom utcák kereszteződése

Munka kezdete:

2024.02.13.

Munkavégzés várható befejezése:

mielőbbi befejezés

A hiba leírása:

**A helyszínen lévő felszín alatti tűzcsap tönkrement (a zárószerkezete meghibásodott), a helyszínen javíthatatlan módon, ezáltal folyamatos vízfolyás tapasztalható (villanyoszlop gyám közelében van, ezért veszélyes).**

Hibaelhárítás módja:

A meghibásodott tűzcsap azonnali cseréje szükséges (föld feletti típusra biztonsági elzáróval) az üzembiztonság, és a folyamatos ivóvíz elláthatóság miatt is.

Várható költségek:

Utólagos elszámolás alapján (munkalap).

Kelt:

Kerepes, 2024.02.13.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2380 Gyál, Kőrösi út 190.  
Adószám: 23967531-2-13  
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178  
38.

  
Rácz Viktor  
hálózat üzemeltetés irányító

**BEJELENTŐ**  
**Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében elvégzett munkáról**

A 2011. évi CCIX. törvény 30. § szerint az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajellellegel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el. Ezen túlmenően a víziközmű-szolgáltató elvéggez a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

Fenti kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.

**A felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtéríti.**

Munkavégzés helye:

Kerepes, Bodza u. 25.

Munka kezdete:

2024.02.19.

Munkavégzés várható befejezése:

mielőbbi befejezés

A hiba leírása:

**Tárgyi ingatlanon dugulás keletkezett, mely a csatorna házi bekötés út alatti beszakadása miatt történt, ezért azonnali rekonstrukcióra van szükség.**

Hibaelhárítás módja:

A házi bekötő csatorna újraépítése.

Várható költségek:

Utólagos elszámolás alapján (munkalap).

Kelt:

Kerepes, 2024.02.19.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2360 Gyál, Kőrösi út 190.  
Kódszám: 2396/531-2-13  
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178  
40.

Rácz Viktor  
hálózat üzemeltetés irányító



**Dél-Pest Megyei Víziközmű  
Szolgáltató Zrt.**  
2360 Gyál,  
Kőrösi út 190.



## TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

### Az Ellátásért Felelősök:

Kistarcsa Város Önkormányzata  
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.  
valamint  
Kerepes Város Önkormányzata  
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.  
valamint

### A Szolgáltató:

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.  
2360 Gyál, Kőrösi út 190.

### A teljesítés tárgya:

**Kistarcsa, Baross - Hunyadi utca-kereszteződésben, ivóvízes tolózár rekonstrukciója - HAVÁRIA**

### A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa

### Megállapítások:

A Kistarcsa, Baross G. utca és Hunyadi J. utca kereszteződésében lévő, ivóvíz-elosztórendszeri szakaszoló tolózár meghibásodott (nyelvleszakadás), ezért annak az azonnali rekonstrukciójára (kicserélésére) volt szükség, a vízellátó-hálózat üzembiztos üzemeltethetőségének fenntartása miatt. A szakaszoló tolózár cseréjét a DPMV Zrt. elvégezte azonnal. A terület teljes helyreállítása is megtörtént. Az új szakaszoló tolózár működőképes, a feladatát ellátja, az utó-felülvizsgálat sikeres eredménnyel zárult.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munka egyeztetett ellenértékéről:  
640'000,-Ft (2 × 320'000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

*Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa:50%; Kerepes:50%) kerül kiszámlázásra a bérleti díj terhére, a DPMV Zrt. részéről.*

*Kerepes, 2024. 04. ....*

.....  
Király Csaba

üzemigazgató - DPMV Zrt. (Szilas-menti Üzemigazgatóság)

*Kerepes, 2024. 04. ....*

*Kistarcsa, 2024. 04. ....*

.....  
Gyuricza László Róbert

polgármester – Kerepes Város Önkormányzata

.....  
Juhász István

polgármester - Kistarcsa Város Önkormányzata

**Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281**

**Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518**

**Web: <http://www.dpmv.hu>**

**BEJELENTŐ**  
**Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében elvégzett munkáról**

A 2011. évi CCIX. törvény 30. § szerint az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el. Ezen túlmenően a víziközmű-szolgáltató elvéggez a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

Fenti kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.

**A felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtéríti.**

Munkavégzés helye:

Kistarcsa, Baross G. – Hunyadi utcák kereszteződése

Munka kezdete:

2024.03.12.

Munkavégzés várható befejezése:

mielőbbi befejezés

A hiba leírása:

**A helyszínen lévő tolózár tönkrement (a zárószerkezete meghibásodott, a nyelv leszakadt), a helyszínen javíthatatlan módon, ezáltal működésképtelen, zárva maradt, mely komoly üzemeltetési probléma.**

Hibaelhárítás módja:

A meghibásodott tolózár azonnali cseréje szükséges az üzembiztonság, és a folyamatos ivóvíz elláthatóság miatt is.

Várható költségek:

Utólagos elszámolás alapján (munkalap).

Kelt:

Kerepes, 2024.03.12.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2360 Gyál, Kőösi út 190.  
Adószám: 23967531-2-13  
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

40.

  
Rácz Viktor  
hálózat üzemeltetés irányító



## TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

### Az Ellátásért Felelősök:

Kistarcsa Város Önkormányzata  
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.  
valamint

Kerepes Város Önkormányzata  
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.  
valamint

### A Szolgáltató:

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.  
2360 Gyál, Kőrösi út 190.

### A teljesítés tárgya:

**Kistarcsa, Aradi utca 41. szám alatti, házi szennyvíz-beemelő mű gépészeti felújítása - HAVÁRIA**

### A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa

### Megállapítások:

A tárgyi ingatlan házi szennyvíz-beemelőjének (átemelőjének) a szivattyúja tönkrement állapotú (meghibásodott) lett, illetve a belső gépészeti szerelvényezése is kritikus állapotú volt. Ezért a szennyvízszivattyú és a belső gépészeti szerelvényezés is felújításra (cserére) került az átemelőben. A házi-beemelő működőképes, a feladatát ellátja, az utó-felülvizsgálat sikeres eredménnyel zárult.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munka egyeztetett ellenértékéről:**

**240'000,-Ft (2 × 120'000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

*Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa:50%; Kerepes:50%) kerül kiszámlázásra a bérleti díj terhére, a DPMV Zrt. részéről.*

*Kerepes, 2024. 04. ....*

.....  
Király Csaba

üzemigazgató - DPMV Zrt. (Szilas-menti Üzemigazgatóság)

*Kerepes, 2024. 04. ....*

*Kistarcsa, 2024. 04. ....*

.....  
Gyuricza László Róbert

polgármester – Kerepes Város Önkormányzata

.....  
Juhász István

polgármester - Kistarcsa Város Önkormányzata

**Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281**

**Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518**

**Web: <http://www.dpmv.hu>**

**BEJELENTŐ**  
**Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében elvégzett munkáról**

A 2011. évi CCIX. törvény 30. § szerint az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajellel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el. Ezen túlmenően a víziközmű-szolgáltató elvégzi a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

Fenti kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.

**A felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtéríti.**

Munkavégzés helye:

Kistarcsa, Aradi u. 41. (szennyvíz beemelő)

Munka kezdete:

2024.03.18.

Munkavégzés várható befejezése:

2024.03.18.

A hiba leírása:

A házi szennyvíz-beemelő szivattyúja és a belső gépészete tönkrement, meghibásodott.

Hibaelhárítás módja:

A szennyvíz-beemelő szivattyúja és belső gépészete, illetve a hozzátartozó szerelvények is kicserélése kerülnek.

Várható költségek:

Munkalap alapján egyeztetett elszámolás lesz.

Kelt:

Kerepes, 2024.03.18.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

\_\_\_\_\_  
Király Csaba  
üzemigazgató



**Dél-Pest Megyei Víziközmű  
Szolgáltató Zrt.**  
2360 Gyál,  
Kőrösi út 190.



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 50001

## TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

### Az ellátásért felelős:

Kistarcsa Város Önkormányzata  
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.  
valamint

Kerepes Város Önkormányzata  
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.  
valamint

Nagytarcsa Község Önkormányzata  
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.  
valamint

### A szolgáltató:

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.  
2360 Gyál, Kőrösi út 190.

### A teljesítés tárgya:

Kistarcsai „A2” jelű Szennyvíz Végátemelő jobb oldali aprítójának a felújítása • HAVÁRIA

### A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa

### Megállapítások:

A Kistarcsai „A2” Jelű Központi Szennyvíz Végátemelő jobb oldali nyers szennyvíz aprítója (Franklin-Miller TM14040) meghibásodott, annak sürgős felújítása vált szükségessé az üzembiztonság megtartása miatt. Az aprító berendezés felújítása két ütemben megtörtént, a DPMV Zrt. által.

A gépegység elkészültét és beépítését követően az üzempróbája, majd a próbatüzeme is jól lezajlott.

*A munka a Hatóságilag is jóváhagyott, Kerepes - Kistarcsai Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedik.*

A felújított szennyvízaprító rendben ellátja a feladatát; így a mai utó-felülvizsgálat sikeres eredményű.

### A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munkák ellenértékéről:

**4'020'000,-Ft (3 x 1'340'000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

*Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Önkormányzata, Kerepes Önkormányzata és Nagytarcsa Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa: 1/3; Kerepes: 1/3; Nagytarcsa 1/3) kerül kiszámlázásra, a DPMV Zrt. részéről. (Kistarcsán és Kerepesen a bérleti díj terhére lesz számlázva.)*

Kerepes, 2024. 04. ....

Nagytarcsa, 2024. 04. ....

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2360 Gyál, Kőrösi út 190.  
Adószám: 23967531-2-13  
Banksz.: CTP Gyál 11742300-20015178  
10.

Király Csaba  
üzemigazgató - DPMV Zrt. (Szilas-menti Üz.ig.)

Kerepes, 2024. 04. ....

Gulyás Tamás István  
polgármester - Nagytarcsa Község Önkormányzata

Kistarcsa, 2024. 04. ....



Gyuricza László Róbert  
polgármester - Kerepes Város Önkormányzata

Juhász István  
polgármester - Kistarcsa Város Önkormányzata

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281

Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518

Web: <http://www.dpmv.hu>

Tárgy **Havária bejelentő - Kistarcsai Végátemelő egyik aprítójának a meghibásodása**

Feladó <muszak.szilasmenti@dpmv.hu>

Címzett Gyuricza László <polgarmester@kerepes.hu>, Mészárosné dr. Papp Katalin <katalin.meszarosne@kistarcsa.hu>, FCSM ügyelet <ugyelet@fcsm.hu>

Másolat Kerepesi titkárság <titkarsag@kerepes.hu>, Fülöp Anna <muszak1@kerepes.hu>, Ivicz Mihály <penzugy@kerepes.hu>

Titkos másolat HAVÁRIA <havaria@dpmv.hu>, Horog István Dániel <horogdaniel@dpmv.hu>, Sipiczki Róbert <sipiczkirobert@dpmv.hu>, Gebhardt Antal <gebhardantal@dpmv.hu>, Dombi János <dombijanos@dpmv.hu>, Less Krisztián <lesskrisztian@dpmv.hu>

Dátum 2022-04-27 10:50



- HBL - Kt A2 jobb FM TM14040 aprító kifelújítás 20220425.pdf(~395 KB)

Tisztelt Címzettek!

A vonatkozó szabályok értelmében a mellékletben található hibabejelentést teszi meg a DPMV Zrt., mely problémának a kijavítása az ellátásbiztonság miatt volt fontos.

Kérem a bejelentés ily módon való szíves elfogadását.

Tisztelettel:  
Király Csaba  
üzemigazgató

**BEJELENTŐ**  
**Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében elvégzett munkáról**

A 2011. évi CCIX. törvény 30. § szerint az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajellel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el. Ezen túlmenően a víziközmű-szolgáltató elvégzi a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

Fenti kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.

**A felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtéríti.**

Munkavégzés helye:

Kistarcsa, "A2 jelű" Központi Szennyvíz Végátemelő Telep

Munka kezdete:

2022.04.25.

Munkavégzés várható befejezése:

Mielőbbi befejezéssel.

A hiba leírása:

**Az átemelő egyik (jobboldali) nyersszennyvíz aprító berendezése (Franklin-Miller TM14040) meghibásodott, a helyszínen semmiképpen sem javítható. A gép felújítása sürgősen indokolt.**

Hibaelhárítás módja:

A meghibásodott vízgépet a szakszerviz azonnal elszállítja, majd a hibafelmérését követően fel lesz újítva vagy esetleges nem rentábilis felújíthatósága esetén másik kiváltó gép lesz beszerezve.

Várható költségek:

Utólagos elszámolás alapján.

Kelt:

Kerepes, 2022.04.26.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2360 Gyál, Kőrösi út 190.  
Adószám: 23967531-2-13  
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178



Király Csaba  
üzemigazgató



**Dél-Pest Megyei Víziközmű  
Szolgáltató Zrt.**  
2360 Gyál,  
Kőrösi út 190.



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 50001

## TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

### Az ellátásért felelős:

Kistarcsa Város Önkormányzata  
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.  
valamint

Kerepes Város Önkormányzata  
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.  
valamint

Nagytarcsa Község Önkormányzata  
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.  
valamint

### A szolgáltató:

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.  
2360 Gyál, Kőrösi út 190.

### A teljesítés tárgya:

**Kistarcsai „A2” jelű Szennyvíz Végátemelő Flygt NT3231 szivattyújának a felújítása • HAVÁRIA**

### A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa

### Megállapítások:

A Kistarcsai „A2” Jelű Központi Szennyvíz Végátemelő egyik, Flygt NT3231.705 SH 470 125KW (0751159) típusú szennyvíz szivattyúja meghibásodott, annak sürgős felújítása vált szükségessé az üzembiztonság megtartása érdekében. A szivattyú felújítása megtörtént, a DPMV Zrt. által.

A gépegység elkészültét és beépítését követően az üzempróbája, majd a próbaüzeme is jól lezajlott.

A munka a Hatóságilag is jóváhagyott, Kerepes - Kistarcsai Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedik.

A felújított szivattyú rendben el tudja látni a feladatát; így a mai utó-felülvizsgálat sikeres eredményű.

### A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munkák ellenértékéről:

**4'860'000,-Ft (3 x 1'620'000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Önkormányzata, Kerepes Önkormányzata és Nagytarcsa Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa: 1/3; Kerepes: 1/3; Nagytarcsa 1/3) kerül kiszámlázásra, a DPMV Zrt. részéről. (Kistarcsán és Kerepesen a bérleti díj terhére lesz számlázva.)

Kerepes, 2024. 04. ....

Nagytarcsa, 2024. 04. ....

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2360 Gyál, Kőrösi út 190  
Adószám: 23967531-2-13  
Bank/sz.: OTP Gyál 1142300-2001517

Király Csaba

üzemigazgató - DPMV Zrt. (Szilas-menti Üz.ig.)

Kerepes, 2024. 04. ....

Gulyás Tamás István

polgármester - Nagytarcsa Község Önkormányzata

Kistarcsa, 2024. 04. ....

Gyuricza László Róbert

polgármester - Kerepes Város Önkormányzata



Juhász István

polgármester - Kistarcsa Város Önkormányzata

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281

Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518

Web: <http://www.dpmv.hu>

Tárgy **HAVÁRIA - A2 jelű szennyvíz végátemelő egyik szivattyújának a meghibásodása**

Feladó <muszak.szilasmenti@dpmv.hu>

Címzett Gyuricza László <polgarmester@kerepes.hu>, Juhász István <polgarmester@kistarcsa.hu>, Gulyás Tamás István <polgarmester@nagytarcsa.hu>

Másolat Nt. pénzügy Bea <penzogy2@nagytarcsa.hu>, Nt. pénzügy <penzogy1@nagytarcsa.hu>, Mészárosné dr. Papp Katalin <katalin.meszarosne@kistarcsa.hu>, Hadnagy Zsolt <aljegyzo@kerepes.hu>

Titkos másolat Gebhardt Antal <gebhardantal@dpmv.hu>, HAVÁRIA <havaria@dpmv.hu>, Beszerzés <beszerzes@dpmv.hu>

Dátum 2022-08-11 11:17

Sürgősség Magas



- [HBL - Kt A2 átemelő közepső szivattyú meghibásodása 20220809.pdf\(~426 KB\)](#)

Tisztelt Címzettek!

A vonatkozó szabályok értelmében a mellékletben található hibabejelentést teszi meg a DPMV Zrt., mely problémának a kijavítása az ellátásbiztonság miatt fontos.

Kérem a (havária) bejelentés ily módon való szíves elfogadását, illetve szíves visszajelzésüket.

*Az ügy állása kapcsán kereshető: Király Csaba üzemigazgató (30/4977027).*

Tisztelettel:

DPMV Zrt.

## BEJELENTŐ

### Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében elvégzett munkáról

A 2011. évi CCIX. törvény 30. § szerint az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajellel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el. Ezen túlmenően a víziközmű-szolgáltató elvégzi a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

Fenti kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.

**A felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtéríti.**

Munkavégzés helye:

Kistarcsai, „A2 jelű” Központi Szennyvíz Végátemelő

Munka kezdete:

2022.08.09.

Munkavégzés befejezése:

Mielőbbi befejezéssel, a munka sürgősségére tekintettel.

A hiba leírása:

Az átemelő közepső, szárazbeépítésű szennyvíz-szivattyúja (Flygt NT 3231.705 SH 470 125KW; Gysz.: 0751159) meghibásodott. A gépegység a helyszínen nem javítható. Felújítása szakszervizben szükséges.

(A gép újra-üzembeállítása a végátemelő üzembiztonsága miatt igen sürgős.)

Hibaelhárítás módja:

A szivattyú meghibásodásának pontos feltárása –a kiszerezését követően– a szakszerviz által történik meg. A vízgép szükséges felújítását mielőbb meg kell tenni, továbbá a gépegység letelepítése és beüzemelése is szükséges lesz a helyszínen.

Várható költségek:

Utólagos elszámolás, a saját és az alvállalkozói teljesítések alapján.

Kelt:

Kerepes, 2022.08.10.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2360 Gyál, Körösi út 190.  
Adószám: 23967531-2-13  
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

Király Csaba  
üzemigazgató





**Dél-Pest Megyei Víziközmű  
Szolgáltató Zrt.**  
2360 Gyál,  
Kőrösi út 190.



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 50001

## TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

### Az ellátásért felelős:

Kistarcsa Város Önkormányzata  
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

valamint

Kerepes Város Önkormányzata

2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

valamint

Nagytarcsa Község Önkormányzata

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

valamint

### A szolgáltató:

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.

2360 Gyál, Kőrösi út 190.

### A teljesítés tárgya:

**Kistarcsai „A2” jelű Szennyvíz Végátemelő Flygt CT3300 szivattyújának a felújítása • HAVÁRIA**

**A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa**

### Megállapítások:

A Kistarcsai „A2” Jelű Központi Szennyvíz Végátemelő egyik, Flygt CT3300.181 HT 452 54KW (9110013) típusú szennyvíz szivattyúja meghibásodott, annak sürgős felújítása vált szükségessé az üzembiztonság megtartása érdekében. A szivattyú felújítása megtörtént, a DPMV Zrt. által.

A gépegység elkészültét és beépítését követően az üzempróbája, majd a próbaüzeme is jól lezajlott.

*A munka a Hatóságilag is jóváhagyott, Kerepes - Kistarcsai Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedik.*

A felújított szivattyú rendben el tudja látni a feladatát; így a mai utó-felülvizsgálat sikeres eredményű.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munkák ellenértékéről:**

**8'640'000,-Ft (3 x 2'880'000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

*Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Önkormányzata, Kerepes Önkormányzata és Nagytarcsa Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa: 1/3; Kerepes: 1/3; Nagytarcsa 1/3) kerül kiszámlázásra, a DPMV Zrt. részéről. (Kistarcsán és Kerepesen a bérleti díj terhére lesz számlázva.)*

*Kerepes, 2024. 04. ....*

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Baniratsz.: OTP Gyál 11742300-20015179

10.

Király Csaba

üzemigazgató - DPMV Zrt. (Szilas-menti Üz.ig.)

*Kerepes, 2024. 04. ....*

*Nagytarcsa, 2024. 04. ....*

Gulyás Tamás István

polgármester - Nagytarcsa Község Önkormányzata

*Kistarcsa, 2024. 04. ....*

Gyuricza László Róbert

polgármester - Kerepes Város Önkormányzata



Juhász István

polgármester - Kistarcsa Város Önkormányzata

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281

Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518

Web: <http://www.dpmv.hu>

Tárgy **HAVÁRIA - A2 jelű szennyvíz végátemelő egyik szivattyújának a meghibásodása - 2022.12.07.**

Feladó <muszak.szilasmenti@dpmv.hu>

Címzett Gyuricza László <polgarmester@kerepes.hu>, Juhász István <polgarmester@kistarcsa.hu>, Gulyás Tamás István <polgarmester@nagytarcsa.hu>

Másolat Nt. pénzügy Bea <penzugy2@nagytarcsa.hu>, Nt. pénzügy <penzugy1@nagytarcsa.hu>, Mészárosné dr. Papp Katalin <katalin.mesarosne@kistarcsa.hu>, Hadnagy Zsolt <aljegyzo@kerepes.hu>

Titkos másolat HAVÁRIA <havarria@dpmv.hu>

Dátum 2022-12-08 12:46

Sürgősség Magas



- HAVARIA - Kt A2 átemelő kisszivattyú meghibásodása 20221207.pdf(~491 KB)

Tisztelt Címzettek!

A vonatkozó szabályok értelmében a mellékletben található hibabejelentést teszi meg a DPMV Zrt., mely problémának a kijavítása az ellátásbiztonság miatt fontos.

Kérem a (havária) bejelentés így módon való szíves elfogadását, illetve szíves visszajelzésüket.

*Az ügy állása kapcsán kereshető: Király Csaba üzemigazgató (30/4977027).*

Tisztelettel:

DPMV Zrt.

## BEJELENTŐ

### Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében elvégzett munkáról

A 2011. évi CCIX. törvény 30. § szerint az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajellel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el.

Ezen túlmenően a víziközmű-szolgáltató elvégzi a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

Fenti kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.

**A felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtéríti.**

Munkavégzés helye:

Kistarcsa, A2 Központi Szennyvíz Végátemelő

Munka kezdete:

2022. december 07.

Munkavégzés várható befejezése:

Lehetőségekhez mérten mielőbbi befejezéssel.

A hiba leírása:

**Az átemelő jobb oldali szivattyúja (Flygt CT 3300.181 HT 452 54KW; Gysz.: 9110013) meghibásodott**, mely a helyszínen nem javítható. Felújítása sürgősen indokolt.

Hibaelhárítás módja:

A szivattyúállásba a tartalék szennyvíz-szivattyú lesz leépítve, mely a meghibásodott gép ikertestvére. A meghibásodott szivattyút pedig a szakszerviz elszállítja, majd a hibafelmérését követően fel lesz újítva vagy esetleges nem rentábilis felújíthatósága esetén másik kiváltó gép lesz beszerezve helyette.

Várható költségek:

Utólagos elszámolás alapján a saját és alvállalkozói teljesítések (Kistarcsa, Kerepes és Nagytarcsa közt egyenlően elosztva).

Kelt:

Kerepes, 2022.12.08.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Körösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

Király Csaba  
üzemigazgató



**Dél-Pest Megyei Víziközmű  
Szolgáltató Zrt.**  
2360 Gyál,  
Körösi út 190.



## TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

### Az ellátásért felelős:

Kistarcsa Város Önkormányzata  
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

valamint

Kerepes Város Önkormányzata  
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

valamint

Nagytarcsa Község Önkormányzata  
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

valamint

### A szolgáltató:

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.  
2360 Gyál, Körösi út 190.

### A teljesítés tárgya:

**Kistarcsai „A2” jelű Szennyvíz Végátemelő közepső frekvenciaváltójának felújítása • HAVÁRIA**

**A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa**

### Megállapítások:

A Kistarcsai „A2” Jelű Központi Szennyvíz Végátemelő közepső szivattyúját meghajtó nagy frekvenciaváltó (ABB ACS800) ez év februárjában meghibásodott, annak sürgős felújítása vált szükségessé az üzembiztonság megtartása miatt. A frekvenciaváltó felújítása megtörtént, szakkég bevonásával.

A Frekvenciaváltó elkészültét követően az üzempróbája, majd a próbaüzeme is sikeresen lezajlott.

*A munka a Hatóságilag is jóváhagyott, Kerepes - Kistarcsai Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedik.*

A felújított frekvenciaváltó rendben ellátja a feladatát; így a mai utó-felülvizsgálat sikeres eredményű.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munka ellenértékéről:**

**2'205'000,-Ft (3 x 735'000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

*Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Önkormányzata, Kerepes Önkormányzata és Nagytarcsa Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa: 1/3; Kerepes: 1/3; Nagytarcsa 1/3) kerül kiszámlázásra, a DPMV Zrt. részéről. (Kistarcsán és Kerepesen a bérleti díj terhére lesz számlázva.)*

Kerepes, 2024. 04. ....

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2360 Gyál, Körösi út 190.  
Adószám: 23967531-2-13  
Bankisz.: OTP Gyál 11742300-20015178

Király Csaba

üzemigazgató - DPMV Zrt. (Szilas-menti Üz.ig.)

Kerepes, 2024. 04. ....

Gyuricza László Róbert

polgármester – Kerepes Város Önkormányzata

Nagytarcsa, 2024. 04. ....

Gulyás Tamás István

polgármester - Nagytarcsa Község Önkormányzata

Kistarcsa, 2024. 04. ....



Juhász István

polgármester - Kistarcsa Város Önkormányzata

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281

Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518

Web: <http://www.dpmv.hu>

Tárgy **HAVÁRIA - Kistarcsai A2 jelű szennyvíz végátemelő egyik frekvenciaváltójának a meghibásodása**

Feladó <muszak.szilasmenti@dpmv.hu>

Címzett Gyuricza László <polgarmester@kerepes.hu>, Juhász István <polgarmester@kistarcsa.hu>, Gulyás Tamás István <polgarmester@nagytarcsa.hu>, FCSM András <gerofia@fcsm.hu>, FCSM ügyelet <ugyelet@fcsm.hu>

Másolat Nt. pénzügy <penzugy1@nagytarcsa.hu>, Nt. pénzügy Bea <penzugy2@nagytarcsa.hu>, Mészárosné dr. Papp Katalin <katalin.mezzarosne@kistarcsa.hu>, Hadnagy Zsolt <aljegyzo@kerepes.hu>

Titkos másolat HAVÁRIA <havarია@dpmv.hu>, Gebhardt Antal <gebhardantal@dpmv.hu>, Beszerzés <beszerzes@dpmv.hu>, Kakukandras <kakukandras@dpmv.hu>, Less Krisztián <lesskrisztian@dpmv.hu>, Dudás Lajos <dudaslajos@dpmv.hu>

Dátum 2023-02-23 17:24



- HBL - Kt A2 átemelő frekvenciaváltók meghibásodása 202302.pdf(~353 KB)

Tisztelt Címzettek!

A vonatkozó szabályok értelmében a mellékletben található hibabejelentést teszi meg a DPMV Zrt., mely problémának a kijavítása az ellátásbiztonság miatt fontos.

Kérem a bejelentés ily módon való szíves elfogadását.

Az ügy állása kapcsán kereshető: Király Csaba üzemigazgató (30/4977027).

Tisztelettel:  
DPMV Zrt.

**BEJELENTŐ**  
**Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében elvégzett munkáról**

A 2011. évi CCIX. törvény 30. § szerint az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajellel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el. Ezen túlmenően a víziközmű-szolgáltató elvégez a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

Fenti kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.

**A felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtéríti.**

Munkavégzés helye:  
Kistarcsai, A2 jelű Központi Szennyvíz Végátemelő

Munka kezdete:  
2023.02.22.

Munkavégzés befejezése:  
A lehetőségekhez mérten mielőbbi befejezéssel.

A hiba leírása:  
Az átemelő középső szivattyúját meghajtó ABB gyártmányú – középső – frekvenciaváltó berendezése meghibásodott állapotú lett. A gépegység felújítása sürgősen szükséges, az üzemelés fenttarthatósága miatt. A frekvenciaváltó szükség szerű felújítása szakszervizzel lehetséges csak.

Hibaelhárítás módja:  
A meghibásodott frekvenciaváltó berendezés szakcéggel való felújítása meg lesz téve, mielőbb.

Várható költségek:  
Utólagos elszámolás alapján (Kistarcsa, Kerepes és Nagytarcsa közt elosztva).

Kelt:  
Kistarcsa, 2023.02.23.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2360 Gyál, Körösi út 190.  
Adószám: 23967531-2-13  
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178  
10.

\_\_\_\_\_  
Király Csaba  
üzemigazgató

## TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

### Az ellátásért felelős:

Kistarcsa Város Önkormányzata  
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.  
valamint

Kerepes Város Önkormányzata  
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.  
valamint

Nagytarcsa Község Önkormányzata  
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.  
valamint

### A szolgáltató:

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.  
2360 Gyál, Kőrösi út 190.

### A teljesítés tárgya:

Kistarcsai „A2” jelű Szennyvíz Végátemelő közepső visszacsapó-szelepeinek felújítása • HAVÁRIA

### A teljesítés (felülvizsgálat) ideje: 2024' év áprilisa

### Megállapítások:

A Kistarcsai „A2” Jelű Központi Szennyvíz Végátemelő közepső szivattyúállásban lévő nagy visszacsapó-szelep súlyosan meghibásodott, annak sürgős felújítása (cseréje) vált szükségessé az üzembiztonság fenntarthatósága érdekében. A felújítás (újra cserélés) megtörtént, a DPMV Zrt. által.

A gépegység elkészültét és beépítését követően az üzempróbája, majd a próbaüzeme is jól lezajlott.

A munka a Hatóságilag is jóváhagyott, Kerepes - Kistarcsai Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedik.

A beépített visszacsapó-szelep rendben ellátja a feladatát; így az utó-felülvizsgálat sikeres eredményű.

**A teljesítés kapcsán a DPMV Zrt. az elvégzett munkák ellenértékéről:**

**270'000,-Ft (3 x 90'000,-Ft) + ÁFA számla kiállítására és benyújtására jogosult.**

Az elvégzett munka ellenértéke Kistarcsa Önkormányzata, Kerepes Önkormányzata és Nagytarcsa Önkormányzata tekintetében, arányos megbontásban (Kistarcsa: 1/3; Kerepes: 1/3; Nagytarcsa 1/3) kerül kiszámlázásra, a DPMV Zrt. részéről. (Kistarcsán és Kerepesen a bérleti díj terhére lesz számlázva.)

Kerepes, 2024. 04. ....

Nagytarcsa, 2024. 04. ....

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2360 Gyál, Kőrösi út 190.  
Adószám: 23967531-2-13  
Bank: CTP Gyál 11742300-20015178

Király Csaba  
üzemigazgató - DPMV Zrt. (Szilas-menti Üz.ig.)

Kerepes, 2024. 04. ....

Gulyás Tamás István  
polgármester - Nagytarcsa Község Önkormányzata

Kistarcsa, 2024. 04. ....

Gyuricza László Róbert  
polgármester - Kerepes Város Önkormányzata

Juhász István  
polgármester - Kistarcsa Város Önkormányzata

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281

Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518

Web: <http://www.dpmv.hu>

## BEJELENTŐ

### Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében elvégzett munkáról

A 2011. évi CCIX. törvény 30. § szerint az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajellel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el. Ezen túlmenően a víziközmű-szolgáltató elvégzi a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

Fenti kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.

**A felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtéríti.**

Munkavégzés helye:

Kistarcsa, "A2 jelű" Központi Szennyvíz Végátemelő Telep

Munka kezdete:

2023.05.23.

Munkavégzés várható befejezése:

Mielőbbi befejezéssel.

A hiba leírása:

**Az átemelő közepső szivattyúállásában lévő meghibásodott, DN200-as golyós visszacsapó-szelep meghibásodott (eltört), a helyszínen semmiképpen sem javítható. Az egység felújítása (cseréje) sürgősen indokolt.**

Hibaelhárítás módja:

A meghibásodott visszacsapó-szelep ki lesz egy új szelepre cserélve.

Várható költségek:

Utólagos elszámolás alapján.

Kelt:

Kerepes, 2023.05.23.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2380 Gyál, Körösi út 190.  
Adószám: 23967531-2-13  
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178  
40.

Király Csaba  
üzemigazgató