

IKTATÓBA ÉRKEZETT
2021 JÚN 25.

89710

Kerepesi ÖNK



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Kerepesi Polgármesteri Hivatal	
IKTATVA	2021 JÚN 25.
8535-1	SZÁM ELŐADÓ: 52-4

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Küldés: 2021.06.28.

Levegő: 2021.07.14.

Az ügy tárgya: MAVIR Zrt. (1031 Budapest, Anikó utca 4.; a továbbiakban: Kérelmező) által Kerepes és Kistarcsa Város közigazgatási területén tervezett 220 kV-os villamos vezeték létesítésre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] alapján.

Az ügy iktató száma: PE-06/KTF/22605/2021.

A dokumentációba való bevezetés a Műszaki Osztályon.

Az eljárás megindításának napja: 2021. május 28.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

SZ

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Katkó Lajos
Tel.: (06-1) 478-4400

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A Kérelmező „Kerepes-Zugló 220 kV-os tv. (176-P) és Ócsa-Kerepes 220 kV-os tv. (P-170) létesítés, Ócsa-Zugló 220 kV-os tv. (176-170) bontás” című projektre vonatkozóan előzetes vizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) nyújtott be a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályhoz (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság).

A két vezeték nyomvonala a Kerepes 400/220/132 kV-os alállomásból indul ki. A déli vezeték szakasz az alállomástól indul DNY-i irányba, majd az Ócsa – Zugló 220 kV-os távvezetékhez csatlakozik annak 170-es számú oszlopához, mely újra pozicionálásra kerül. A vezeték egyrendszerű, 220 kV-os. A vezeték szakasz hossza kb. 1,5 km.

Az északi vezeték szakasz az alállomástól indul ÉNY-i irányba, majd az Ócsa – Zugló 220 kV-os távvezetékhez csatlakozik, annak 176-os számú oszlopához, mely újra pozicionálásra kerül. A vezeték kétrendszerű, 220 kV-os. A vezeték szakasz hossza kb. 2,2 km.

A meglévő Ócsa – Zugló 220 kV-os távvezeték az érintett szakaszon egyrendszerű. A beruházás során a távvezeték a 170-es oszloptól 176-os oszlopig tartó szakasza elbontásra kerül. Az elbontandó vezeték szakasz hossza 2 km, valamint összesen 6 db oszlop kerül elbontásra.

A távvezetékek kiépítése során összesen 15 db új oszlop létesül. Az északi szakaszon ebből 9 db, a déli szakaszon pedig 6 db.

Tárgyi tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 76. pontja - „Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) légvezetéknel 35 kV-tól” - alapján a

Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520; KRID: 201436115
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

Kerepes és Kistarcsa Város közigazgatási területén, a Dokumentációban körül határolt hatásterületen belül.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek>) közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-hulladékgazdálkodási-es-bányafelügyeleti-foosztaly-pe-ktf-22605-1-2021>

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.