




Megjegyzés:

- A tervezett lámpatesteket L1 és L2 fázisra váltottan kell rákötni !
- A lámpatestek túláramvédelméhez a szerelvénylapba Diazed 4A-es (E27) olvadóbiztosítókat kell beszerezni.

Érintésvédelem: TN - rendszer (nullázás)



ÉSZAK-BUDAI Zrt.

Terv. csoportvez:

Bajnóczi Zsolt

Munka címe:

Kerepes, Panoráma Lakópark
közvilágítási hálózat létesítése

Megbízó:

Panoráma Építőközösség
Kerepes

Tervező:

Doszpoth Péter

Kam. szám: EN-VI 11-0861

Rajzoló:

Bohner István

KIVITELI TERV

Nyomvonal:

-

Méretarány:

-

Tervszám:

T-16/247

Dátum:

2017. január

Rajz megnevezése:

Érintésvédelmi bekötési vázlat

Rajzszám:

T-16/247-07

ÉSZAK-BUDAI Zrt.
Műszaki-tervezés csoport
e-mail: tervezes@eszak-budai.hu

H-1037 Budapest, Kunigunda útja 76. / Telefon: +36-1-238-3735 / Fax: +36-1-238-3736 / Adószám: 14498866-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-046206 / Bankszámlaszám: Commerzbank Zrt. 14220218-05229006